OBEC DOLNÝ HRIČOV

Osloboditeľov 131/35
013 41 Dolný Hričov

Č. spisu: 2018/954 Dolný Hričov dňa 30.04.2018

ROZHODNUTIE

Obec Dolný Hričov ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon") a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a ako vodohospodársky orgán podľa § 58 písm. e), § 63 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") v platnom znení a na základe žiadosti

Mgr. Ľudmily Jurašíkovej, Na Imranovec 36/12, 013 41 Dolný Hričov

vydáva:

povolenie na vodnú stavbu

podľa § 26 ods. l-4 a § 63 ods. l zákona č. 364/2004 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s § 66 a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na stavbu:

„Domová studňa a vonkajší vodovod" (vŕtaná studňa) na pozemku parc. č. KN-C 290/2 v k. ú. Dolný Hričov, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky a je evidovaný na LV č. 526 v k. ú. Dolný Hričov.

Stavba studne má riešiť zásobovanie vodou pre **„novostavbu rodinného domu"** na pozemku parc. č. KN-C 290/2, 290/3 a 290/4 v k. ú. Dolný Hričov.

Konštrukčné usporiadanie:

Studňa bude zhotovená vŕtaním, hĺbka studne bude určená po konzultácii s hydrogeológom. Vrt s priemerom min. 245 mm bude vystrojený hrubostennou PVC zárubnicou určenou na vodu (modrá) s priemerom 125 mm, s perforáciou v úseku od 2 m pod povrchom až do úrovne 1,5 m nad dnom vrtu. Perforovaná časť výstroje bude obalená sieťovinou s okami max. 2x2 mm, obsypaná čistým triedeným kamenivom frakcie 4-8 mm, nad obsypom bude ílové tesnenie. Záhlavie vrtu bude ukončené vstupnou šachtou z prefabrikovaných dielcov s poklopom. Minimálna vzdialenosť domovej studne od možných zdrojov znečistenia (žumpa, vsaky a pod.) je pri priepustnom podloží 12,0 m. Po zhotovení studne táto bude odkalená a prečistená systémom hydraulicko-pneumatického čerpadla a následne odpieskovaná a zapracovaná hydrodynamickou čerpacou skúškou.

Na meranie spotreby vody bude v studni osadený vodomer typ MN QN 2,5 XN s nominálnym prietokom 2,5 m^3/hod. a maximálnym prietokom 5,0 m^3/hod. Studňa bude vystrojená ponorným čerpadlom 3" Aquamonts HS3-4. Maximálny prietok čerpadla pri predpokladanom výtlaku 650 kPa bude cca 0,90 l/s = 3,24 $m3^{/h.}$

Zemné práce:

Pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác platí STN 73 30 50 a STN 73 66005. Pred zahájením výstavby musia byť vytýčené všetky existujúce podzemné inžinierske siete, úseky s asfaltovým krytom budú v šírke ryhy zarezané. (Pri výkopoch hĺbky nad 1,0 m nutné zabezpečenie ryhy zodpovedajúcim zvislým príložným pažením.) Potrebná šírka stavebnej ryhy bude cca 0,8 m. Následne sa dno ryhy zarovná do predpísaného sklonu zodpovedajúcej nivelite

navrhovaného potrubia, upraví sa rozprestrením vrstvy pieskového lôžka, ktoré musí mať po zhutnení hrúbku min. 100 mm. Následne sa vykoná uloženie potrubia podľa priečneho rezu, potrubie na lôžku musí ležať v celej svojej dĺžke. Pred zásypom sa vykonajú odborné tlakové skúšky, resp. skúšky tesností potrubí, vyhotoví sa záznam.
Po uložení potrubia a tlakovej skúške sa potrubie obsype, vodovod štrkopieskom frakcie 0-8 mm, kanalizácia štrkopieskom frakcie 0-22 mm. Obsyp sa po bokoch rúr ukladá a hutní rovnomerne po vrstvách max. 150 mm. Cca 200 mm nad vrcholom potrubia bude umiestnená signálna fólia. Výška obsypu bude 300 mm nad vrchol potrubia, obsyp priamo nad rúrou sa nezhutňuje. Zásyp ryhy vyťaženou zeminou sa bude ukladať a hutniť rovnomerne po celej šírke ryhy po vrstvách max. 150mm. Úroveň strojného zhutnenia začína 300 mm nad vrcholom potrubia.

Podmienky povolenia:

1. Investorom stavby je žiadateľka: Mgr. Ľudmila Jurašíková, Na Imranovec 36/12, 013 41 Dolný Hričov.
2. Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 290/2 v k. ú. Dolný Hričov
3. Pri realizácii stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce, normy technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a bezpečnosti osôb na stavenisku.
4. Pri novostavbe studne a napojenia na zdroj pitnej vody a podľa § 47 zákona č. 50/1976 Zb. musia byť splnené všeobecné technické požiadavky na stavbu.
5. Po ukončení výstavby požiadať Obec Dolný Hričov o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa ustanovenia § 76 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 26 vodného zákona.
6. Pri používaní studne na pitné účely je nutné, aby voda vyhovovala požiadavkám, ktoré sú uvedené vo Vyhláške MZ SR č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kvalitu pitnej vody. Ku kolaudácii je potrebné predložiť rozbor kvality vody vykonaný akreditovaným laboratóriom.

Toto povolenie je stavebným povolením vodného zákona na uskutočnenie stavby nenahrádza však rozhodnutia, stanoviská a súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov pokiaľ by boli potrebné.

Odôvodnenie:

Dňa 27.04.2018 požiadala žiadateľka Mgr. Ľudmila Jurašíková, Na Imranovec 36/12, 013 41 Dolný Hričov o vydanie povolenia na vodnú stavbu „Domová studňa a vonkajší vodovod“ (vŕtaná studňa).
Obec Dolný Hričov žiadosť preskúmala a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecnom úrade v Dolnom Hričove.
Za vydanie tohto rozhodnutia sa vyrubuje správny poplatok v zmysle pol 60 písm. d) bod 3 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 30,00 €.

Ing. Peter Zelník
starosta obce

Doručuje sa:

- Mgr. Ľudmila Jurašíková, Na Imranovec 36/12, 013 41 Dolný Hričov
- Ľudmila Lasičková, Na Imranovec 36/12, 013 41 Dolný Hričov

- Mária Bandúr, Osloboditeľov 189/68, 013 41 Dolný Hričov
- Anton Kučera, Javorku 14, 010 01 Žilina
- Vladimír Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice 8
- Irena Čurajová, Nábrežná 900/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto
- Daniela Holičová, Školská 252/8, 013 41 Dolný Hričov
- Obec Dolný Hričov, Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov

Na vedomie:
- Ing. Jozef Vršanský, projekty a inžinierska činnosť, Stavbárksa ul. 787/4, 036 01 Martin

Dotknuté orgány:
- Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina

Pečiatka a podpis orgánu, ktoré potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli a internetovej stránke.

02. 05. 2018 OBEC DOLNÝ HRIČOV -2-

....

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: